

## การดำเนินงานตรวจสอบ ตรวจวัด คุณภาพของการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และบุคลากรตามแผนที่กำหนด

- สำรองและติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย  
กลุ่มงานระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์และการสื่อสารได้เข้าสำรวจและติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่ที่ไม่มี  
สัญญาณเครือข่ายไร้สาย หรือคุณภาพสัญญาณไม่มีประสิทธิภาพมากพอ



- เชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสง ห้อง data center ศูนย์พระนครเหนือเนื่องจากสายใยแก้วนำแสง ถูกหนูกัดสายขาดบริเวณนอกห้อง data center ที่เชื่อมต่อไปยังอาคารกิจการนักศึกษา ศูนย์พระนครเหนือ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร จึงรับดำเนินการ splice สายใยแก้วนำแสง ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติ



- ใช้เครื่องตรวจวัดใยแก้วนำแสงในการหาค่าความสูญเสียของสัญญาณภายในสายใยแก้วนำแสง

